

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE INSTALACIÓN

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

DE OBRA	☐	DEFINITIVA	☐	AMP. POT.	☐
REHABILT.	☐	CENSO CAR.	☐	PREFACT.	☐

El que suscribe DNI Instalador electricista con

Título Profesional de Matrícula N°

Con domicilio real N°

Localidad de Cod. Tel/Fax

Declara, bajo su propia responsabilidad, que la instalación eléctrica que se describe ha sido realizada conforme a lo establecido en la Res. del ENRE y el reglamento de instalaciones eléctricas en inmuebles según:

..... de CABA

Reglamento AEA 2006

y normas (indicar otras)

Tarea profesional:

DATOS DEL TITULAR

Apellido y Nombres DNI N°:

Domicilio Legal Calle N° Piso

Localidad de Cod. Tel/ Fax

DATOS DEL INMUEBLE

Circ Secc Mz Parc Sub Parc

Calle N° PISO NOMENC. UF

Localidad de Letra Año

DATOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Potencia Total KW Potencia Max. a demandar KW

Monofásica ☐ Trifásica ☐ Industrial ☐ Comercial ☐ Residencial ☐

Número Contribuyente Res.Multifam. ☐

Tensión (kV) ☐ In Int.Principal (A) ☐ Polos ☐ Tarifa ☐ Otros ☐

Icc (kA) ☐ Secc.Cond.(mm2) ☐ Disyuntor ☐

Observaciones

Firma y aclaración
PROFESIONAL

Firma y aclaración
TITULAR

Firma y aclaración

Fecha

Fecha

Fecha

Planilla de Inspección					
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN					
		DATOS DEL INMUEBLE Circ. Secc. Mz Par Part Calle N°			
INSPECCIÓN VISUAL					Cumplido
					Si No
1	Correcta ejecución de cañería y bandeja				
2	Correcto conexionado de la instalación de la puesta a tierra y ejecución de la misma				
3	En todos los tomacorriente, bornes de tierra conectado al conducto de tierra				
4	Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección				
5	Acción eficaz de los enclavamientos de los aparatos de maniobra y protección				
6	Correcta ejecución de la uniones eléctricas de los conductores				
7	Correcta aplicación del código de colores de conductores activos y de protección				
8	Ubicación, características e inscripciones indicativas de los tableros principal y seccional				
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO Y LA REGLAMENTACIÓN		N°	u	Cumplido	
				Si	No
9	Cantidad y destino de los circuitos		n°		
10	Sección de los conductores		mm		
11	Sección del conductor de protección		mm		
12	Medidas y características de los materiales de las canalizaciones		mm		
13	Características nominales de los aparatos de maniobra y protección		A		
14	Cumple condiciones reglamentarias	ENRE			
15	Potencia máxima a demandar en KW		KW		
VERIFICACIONES			Cumplido		
			Si	No	
16	Continuidad de los conductores activos				
17	Continuidad de las canalizaciones metálicas				
18	Continuidad del conductor de protección				
RESISTENCIA DE AISLACIÓN DE LA INSTALACIÓN			Cumplido		Valor medido
			Si	No	en MΩ
19	Entre conductores de fase				
20	Entre conductores de fase unidos entre si y neutro				
21	Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de protección				
22	Entre conductor neutro y conductor de protección				
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA			Cumplido		Valor medido
			Si	No	en Ω
23	Toma de tierra de la instalación				
24	Tomacorriente genérico de la instalación				
25	Masa genérica de la Instalación				
26	Electrodo de tierra				
Proyecto aprobado					
Cumple Res. del ENRE					
Observaciones					
.....					
.....					
El titular acepta que la instalación eléctrica interna sea inspeccionada por					
CABA y/o por Profesional autorizado por el CÖPIME					
Firma y aclaración PROFESIONAL		Firma y aclaración TITULAR		Firma y aclaración	
.....					